



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΡ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 29100
ΠΛΗΡ.
ΤΗΛ. 2695360300 - 301
FAX 2695026546
Email antipin.zak@pin.gov.gr

Ζάκυνθος 30-7-2015
Αρ. πρωτ. 70932/14378

ΠΡΟΣ
Περιφερειακό Συμβούλιο
ΠΙΝ

ΚΟΙΝ..

ΘΕΜΑ: Έγκριση για την κατασκευή δύο βάσεων για την αξιοποίηση δύο υπαρχουσών υδροφόρων, προκειμένου για την άμεση χρησιμοποίησή τους σε περίπτωση πυρκαγιάς

ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. 1951/Φ.702.15 έγγραφο της διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Ζακύνθου

Με δεδομένο ότι το υδροδοτικό δίκτυο δεν καλύπτει επαρκώς τον ορεινό όγκο της Ζακύνθου, όπου εμφανίζονται οι περισσότερες εστίες πυρκαγιάς, και με σκοπό την άμεση και γρήγορη πλήρωση των πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς, οι αρμόδιες υπηρεσίες του νησιού μας έχουν προκρίνει τη λύση της τοποθέτησης δύο (2) υδατοδεξαμενών (10 τον περίπου, η κάθε μία) από παλαιά (μη λειτουργικά) βυτιοφόρα οχήματα της ΔΕΥΑΖ. Η μία θα τοποθετηθεί στην περιοχή του Ασκού Βολιμών και η άλλη, στην διασταύρωση του επαρχιακού δρόμου Κοιλιομένου – Αγ.Λέοντα με το δρόμο για Κορακονήσι .

Τα προτεινόμενα σημεία έχουν επιλεχθεί με γνώμονα την μεγάλη απόσταση από εναλλακτική πηγή ύδατος.

Η ΠΕ Ζακύνθου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της στον τομέα πολιτικής προστασίας και διοικητικής μέριμνας (αρθρ. 186 παρ. Ι Ι εδ. Θ Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης), προτίθεται να κατασκευάσει δύο βάσεις για την τοποθέτηση των υδατοδεξαμενών (βάσεις από μπετόν πάχους 20 cm περίπου, διαστάσεων 5m x 2m = 10τμ με ελαφρύ σιδηρό σπλισμό)

Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις πολιτικής προστασίας και υπολογίζεται στο ποσό των 600,00 €.

Παρακαλούμε για την έγκρισή σας

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ