

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Λόγω ΚΤΣ-2016 καθορίζονται οι
κάτωθι κατηγορίες έκθεσης και κατηγορίες αντοχής σκυροδέματος:

-Σκυρόδεμα Συμπαγών Τεχνιτών Ογκολίθων Ποδός Κρηπιδωμάτων → XS2 C25/30
-Σκυρόδεμα Κυψελωτών Τεχνιτών Ογκολίθων (Κ.Τ.Ο.) Κρηπιδωμάτων → XS2 C25/30
-Υγρός σκυρόδεμα:
α. πλήρωση εσωτερικών διακένων Κ.Τ.Ο. (ανές) χωρίς ξυλοτύπους → XS1 C25/30
β. πλήρωση εξωτερικών διακένων Κ.Τ.Ο. (κλείδες) χωρίς ξυλοτύπους → XS2 C25/30
γ. άοπλο σκυρόδεμα κρηπιδωμάτων με ξυλοτύπους → XS2 C25/30
-Σκυρόδεμα αναδομών κρηπιδωμάτων → XS3 C30/37
-Σκυρόδεμα δαπέδου χερσαίου χώρου → XS1 C25/30

Ιανουάριος 2017
Από τη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

1. Ολες οι διαστάσεις είναι σε μέτρα.
2. Για Υπάρχουσα Κατάσταση βλέπε σχέδιο Λ-01.
3. Για Τομές βλέπε σχέδιο Λ-03(α,β) .
4. Για Διάταξη Τεχνητών Ογκολίθων βλέπε σχέδιο Λ-04(α,β,γ).
5. Για σχέδιο Κυψελωτών Τεχνητών Ογκολίθων βλέπε σχέδιο Λ-05.
6. Για λεπτομέρειες Κρίκου, Δέστρας, Οπλισμών και Φρεατίων βλέπε σχέδιο Λ-06.
7. Για σχέδιο Οπλισμού Κ.Τ.Ο. βλέπε σχέδιο Λ-07.
8. Προβλέπονται κατά μήκος των κρηπιδωμάτων χυτοχαλύβδινοι κρίκοι ανά 3 μέτρα μήκους, χυτοχαλύβδινες "μεγάλες" δέστρες ανά 10 μέτρα μήκους, ενώ για την προστασία των σκαφών θα τοποθετηθούν προσκρουστήρες.
9. Η κατασκευή των κρηπιδωμάτων θα γίνει από Κυψελωτούς Τεχνητούς Ογκολίθους (Κ.Τ.Ο) από σκυρόδεμα κατηγορίας ~~C20/25~~ C25/30 με ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου 350 kg/m³.
8. Η κατασκευή της Αναδομής θα γίνει από σκυρόδεμα κατηγορίας ~~C20/25~~ C30/37 με ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου 400 kg/m³.
9. Εμπροσθεν των κρηπιδωμάτων θα τοποθετηθούν 2 σειρές Συμπαγών Τεχνητών Ογκολίθων Ποδός από σκυρόδεμα κατηγορίας ~~C16/20~~ C25/30 με ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου 350 kg/m³.
10. Η προσαρμογή στους Κ.Τ.Ο και η πλήρωση των κυψελών θα γίνει με χυτό σκυρόδεμα κατηγορίας ~~C16/20~~ C25/30 με ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου 350 kg/m³.
11. Αρμοί συστολής (2cm) να μπουν στην περιοχή επίστρωσης ανά 25 m² επιφάνειας και αρμοί διαστολής να μπουν ανά 17.70 μέτρα μήκους κρηπιδώματος.
12. Οπλισμός δαπέδου πλέγμα Τ196 με επικάλυψη 5 cm.
13. Περιμετρικά των συμπαγών Ογκολίθων Ποδός θα τοποθετηθούν ογκόλιθοι ατομικού βάρους 1.00-1.50 ton (βλέπε σχέδιο Λ-03).
14. Ολες οι βυθομετρικές καμπύλες αναφέρονται στη Κατωτάτη Στάθμη της Θάλασσας.
15. Η αποτύπωση πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2004.
16. Προβλέπονται στην επίστρωση φρεάτια απορροής ομβρίων υδάτων με πλαστικό σωλήνα αποστράγγισης P.V.C. φ50.

ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟΡΡΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
80X100cm

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΤΣ-2016
ΦΕΚ-1561/Β'/2-6-2016

ΛΙΜΕΝΙΚΑ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
Για τον διαγωνισμό του έργου:
"ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ"
(ΚΩΔ. MIS 5000244)

Σημείωση Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κεφ/νίας: Πρόκειται για το σχέδιο οριζοντιογραφίας με βάση την τεχνική μελέτη λιμενικών έργων και με τις απαραίτητες τροποποιήσεις λόγω ΚΤΣ-2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ ΦΑΣΗ θ',ι'
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΛΙΜΕΝΑ ΙΘΑΚΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΙΜΕΝΑ ΠΙΣΑΕΤΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Δ. ΓΕΩΡΓΑΣ – Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Ε.Π.Ε.	Λ–02
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΚΛΙΜΑΚΑ			
1:200	ΕΠΙΒΛΕΨΗ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Ν. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ
	ΕΛΕΓΧΟΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ	Ι. ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ
	ΘΕΩΡΗΣΗ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ν. ΓΑΒΡΑΣ
	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ	37/2009 ΝΕΤΔΕ