


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 1) Για διαγράμματα ηλεκτρικών πυρικών και οδευση? παροχικών καλωδίων, βλέπε σχέδιο "ΗΜ-Η3"
- 2) Για εγκαταστάσει? εμελιακή? γειωση? κτιριου βλεπε σχεδιο ΗΜ-Η4
- 3) Το πολυκλωνο καλωδιο ελεγχου τη? ταχυτητα? του εξαεριστηρα και το χειριστηριο ελ?γχου, περιλαμβανονται στον εξαεριστηρα
- 4) Ο ρευματοδοτη? ?α τοπο?ετη?ει δυπλα στον ενισχυτη ραδιοτηλεπτικων σημ?των

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ	
	ΚΟΥΤΙ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ-ΣΤΗΛΔΕΣΗ FAN COIL
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΟΣ 2KW
	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ /ΤΖΑΜΙΟΥ
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ + ΑΝΑΣΤΡ
	ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
	ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
	ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ 380V-25A
	ΠΑΡΟΧΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (HEAT PUMP)
	ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ
	ΓΡΑΜΜΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΧΩΝΕΥΤΗ ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ (3) ΑΓΩΓΟΥΣ Η 3-ΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ
	ΩΣ ΑΝΩ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ
	ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΛΔΕΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ	
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΚΙΝΗΣΗΣ
	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΑΠΛΟΣ 16A-220V
	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΣΟΥΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 16A220V
	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ 5-ΠΟΛΙΚΟΣ 16A-220/380V
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 10A-220V
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΑΠΛΟΣ Η ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ 10A-220V
F1	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ, ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, 4X18W
F2	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ, ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ, ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, 1X36W
F3	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ, SPOT, COMPACT PLC 2X18W
F4	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΠΑΛ, PLC 18W
F5	ΑΡΜΑΤΟΥΡΑ ΤΟΙΧΟΥ ΤΑΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΣΤΕΓΑΝΗ, 100W
F6	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ, ΣΠΟΤ, ΣΤΕΓΑΝΟ, COMPACT 1X10W
F7	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ, ΑΛΟΓΟΝΟΥ 150W
	ΑΤΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 8W ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ "ΕΞΟΔΟΣ"
	ΑΤΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΛΑΜΠΗΡΩΝ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ 2x21W



1	/21-11-2008	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΒΑΘΡΟΥ	??? 2008	??
A/A	A/A ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΣΤΥΛΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΩΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΙΩΑΚΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ - ΦΑΣΕΙΣ (Θ,Ι)
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
/ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΛΙΜΕΝΑ ΠΙΣΑΕΤΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΦΙΛΟΝ Α.Ε. - Δ.ΓΕΩΡΓΑΣ ΣΤΕΡΝΕΓΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Ε.Π.Ε.	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ΗΜ.Η1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΕΠΤ 2008
---	--

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50	ΕΠΙΒΛΕΨΗ	Ο ΕΠΙΒΛΕΨΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	Ν. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ
	ΕΛΕΓΧΟΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ	Ι. ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ
	ΘΕΩΡΗΣΗ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ν. ΓΑΒΡΑΣ
	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ	ΝΕΤΑΕ 37/2009