



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κέρκυρα, 29/06/2018
Αρ. πρωτ.: οικ.58045/23175

Πληρ. : Σπύρος Χειμαριός
Ταχ. Διεύθυνση : Σπ. Σαμάρια 13
Τ.Κ. : 49100
Τηλ. : 26613-62324
Fax : 26613-64430
Email: scheimarios@pin.gov.gr

ΔΙΕΥΚΡΥΝΗΣΕΙΣ ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές των UPS.

Κατόπιν ερωτημάτων σας παραθέτουμε τους νέους πίνακες προδιαγραφών για τα UPS του διαγωνισμού

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ) UPS 3KVA

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1	ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	LINE INTERACTIVE ή ONLINE
2	ΠΑΡΕΡΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (VA)	≥ 3000 VA
3	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Watt)	≥ 2100 W
4	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΕ FULL LOAD (ΛΕΠΤΑ)	≥ 5 ΛΕΠΤΑ
5	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΕ HALF LOAD (ΛΕΠΤΑ)	≥ 15 ΛΕΠΤΑ
6	RACK MOUNT	OXI
7	ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	USB, RS-232
8	ΤΥΠΟΣ ΠΡΙΖΑΣ	SCHUKO
9	ΟΘΟΝΗ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ LCD	ΝΑΙ
10	ΕΓΓΥΗΣΗ	≥ 3 ΕΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ) UPS 1KVA

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1	ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	LINE INTERACTIVE ή ONLINE

2	ΠΑΡΕΡΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (VA)	≥ 1000 VA
3	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (Watt)	≥ 900 W
4	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΕ FULL LOAD (ΛΕΠΤΑ)	≥ 5 ΛΕΠΤΑ
5	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΕ HALF LOAD (ΛΕΠΤΑ)	≥ 10 ΛΕΠΤΑ
6	RACK MOUNT	ΟΧΙ
7	ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	USB, RS-232
8	ΟΘΟΝΗ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ LCD	ΝΑΙ
9	ΕΓΓΥΗΣΗ	≥ 3 ΕΤΗ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΔΗ