ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ:

Απαράδεκτες συνεχίζουν να είναι οι συνθήκες υγιεινής & ασφάλειας των εργαζομένων στην Π.Ε. Κεφαλονιάς. Θα πάρετε μέτρα επιτέλους, ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση;

Ως Λαϊκή Συσπείρωση ,δεν είναι η πρώτη φορά που φέρνουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης, όπως και σε άλλες Π.Ενότητες. Ζητήματα υποστελέχωσης, έλλειψης μεταφορικών μέσων και Μ.Α.Π., απλήρωτων υπερωριών κ.α.

Σήμερα ,αναδεικνύουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με την ίδια την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, μέσα στον ίδιο τους τον εργασιακό χώρο, με εργοδότη την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ,με σημερινή διοίκηση την Περιφερειακή Αρχή ΝΔ,ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Δίνουμε αυτήν την προτεραιότητα και την σημασία γιατί μας νοιάζει η ποιότητα και οι συνθήκες, σε όλες τις πτυχές της ζωής των εργαζομένων ,οι οποίοι είναι η κινητήρια δύναμη που παράγει τον πλούτο.

Αυτά τα προβλήματα, βέβαια, δεν εμφανίστηκαν σήμερα, έρχονται από το παρελθόν και από τις προηγούμενες Περιφερειακές Αρχές του ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΑΣΑ και των προηγούμενων.

Γιατί δεν λύνονται; Δεν τα γνωρίζουν; Δεν υπάρχουν χρήματα; Είναι ανίκανοι;

Η εκτίμηση μας είναι ότι δεν είναι τα παραπάνω. Αλλά γιατί έχουν άλλες προτεραιότητες από τις ανάγκες, τα προβλήματα, τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων. Γιατί αν είχαν αυτά ως προτεραιότητα, τότε θα είχαν φτιάξει καινούργια κτίρια για την στέγαση των υπηρεσιών και όχι να είναι σε υποδομές πάνω από 60 χρόνων. Θα είχαν φροντίσει να υπάρχει ουσιαστική και σοβαρή συντήρηση. Να υπάρχει προσωπικό μόνιμο που θα συντηρεί αυτές τις υποδομές. Να υπάρχει μόνιμο προσωπικό καθαριότητας και όχι να δίνεται σε εργολάβους όπως και η συντήρηση. Την ίδια στιγμή δίνουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ για δημόσιες σχέσεις και ανακαινίσεις των γραφείων των Αντιπεριφερειαρχών.

Πιο συγκεκριμένα θα αναφέρουμε τα παρακάτω ενδεικτικά, όπως τα έχουμε διαπιστώσει μέσα από τις περιοδείες, την επαφή με το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων και με τους ίδιους τους εργαζόμενους:

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

- Δεν υπάρχει έξοδος κινδύνου.
- Δεν υπάρχει έλεγχος Στατικής Επάρκειας σύμφωνα με τους νέους αντισεισμικούς κανονισμούς.
- Δεν έχει γίνει αναγόμωση των πυροσβεστήρων που έχει λήξει. Δεν υπάρχει σύνδεση των πυροσβεστικών φωλιών με κρουνό εξωτερικά του κτιρίου που δεν υπάρχει.

- Δεν υπάρχει σε λειτουργία κεντρική θέρμανση ώστε να αποφεύγονται τα κλιματιστικά τα οποία λόγω του Covidδεν είναι η καλλίτερη επιλογή.
- Οι τουαλέτες -πλην αυτών του πρώτου ορόφου που βρίσκονται πλησίον του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη και της αίθουσας συνεδριάσεων- είναι σε άθλια κατάσταση. Κατεστραμμένα κουφώματα της καταπακτής με αποτέλεσμα να μπαίνουν τα νερά της βροχής. Σκουριασμένα δίκτυα ύδρευσης. Χαλασμένες πόρτες και κλειδαριές. Βγαλμένα πλακάκια. Σοβάδες και επιχρίσματα κατεστραμμένα. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση επικίνδυνη.
- Η ψευδοροφή του δεύτερου ορόφου έχει καταστραφεί και εισέρχονται νερά από την βροχή.
- Υπάρχουν παλιά κουφώματα με αποτέλεσμα να γίνεται εισροή νερών.

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

- Δεν υπάρχει πρόσβασης για ΑΜΕΑ.
- Δεν υπάρχει έξοδος κινδύνου.
- Δεν υπάρχει σύστημα εξαερισμού.

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

- Δεν υπάρχουν αντιολισθητικές ταινίες στα σκαλοπάτια των γραφείων.
- Τα καλώδια των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι διάσπαρτα στο δάπεδο.

Δεν πραγματοποιούνται σεμινάρια και ασκήσεις για πυρκαγιά και σεισμό.

Δεν υπάρχει Τεχνικός Ασφαλείας και Ιατρός Εργασίας.

Με βάση τα παραπάνω Επερωτάται η κ. Περιφερειάρχης:

- Γιατί δεν έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την επίλυση αυτών των προβλημάτων στα 3 και πλέον χρόνια της θητείας της;
- Θα πάρει όλες τις αποφάσεις και τις πρωτοβουλίες για την άμεση επίλυση των παραπάνω θεμάτων;

14.11.2022

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης
Ν. Γκισγκίνης, Δ. Κεφαλληνός, Ε. Κολυβά, Α. Μπαλού, Χ. Χαραλάμπους

Συν: 4 φωτογραφίες