



Λευκάδα 27-04 -2023

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ –  
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &  
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

**Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο  
Ταχ. Κωδ.: 31100, Λευκάδα  
Πληροφορίες:  
Τηλέφωνο: 26453 60778  
FAX.: 26453 60765  
E-mail: perivalon.lefkada@pin.gov.gr**

**Αρ. πρ. : 31019/4772**

**ΠΡΟΣ:** Δήμο Λευκάδας  
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Τμ. Ύδρευσης-Αποχέτευσης  
**(ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)**

**ΚΟΙΝ.:**1. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  
Γεν. Δ/νση Υποδομών & Μεταφορών  
Γρ. Γενικού Δ/ντή  
Σαμάρα 13, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ  
2. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  
Δ/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού  
Σαμάρα 13, 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ  
3. Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας  
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΙΝ)

#### **ΘΕΜΑ: Υποβολή Δήλωση Συμμόρφωσης του Δήμου Λευκάδας**

##### **Σχετ.:**

1. Η Αρ. πρ. 69226/10178/20-10-2022 Οριστική Έκθεση Ελέγχου, στην οποία περιλαμβάνονταν και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) με χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.
2. Η αριθμ. Πρωτ. 24245/11-04-2023 Δήλωση Συμμόρφωσης του Δήμου Λευκάδας.

Ο Δήμος Λευκάδας μετά την παρέλευση της προθεσμίας υλοποίησης του ΠΔΕ που είχε τεθεί με το (1) σχετικό, αναφορικά με την 1η παράβαση της Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου (1 σχετικό) σχετικά με την τοποθέτηση και λειτουργία εφεδρικής γραμμής κατάθλιψης των λυμάτων στο αντλιοστάσιο Α2 της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αγίου Νικήτα Δήμου Λευκάδας, κατέθεσε στην Υπηρεσία μας, Δήλωση Συμμόρφωσης χωρίς συνημμένα αποδεικτικά στοιχεία .

Η Υπηρεσία μας, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776Β), διενήργησε αυτοψία στις 12-04-2023 στο εν λόγω αντλιοστάσιο για την διαπίστωση ή μη της συμμόρφωσης της δραστηριότητας με το προαναφερόμενο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε παρουσία της κ. Βικτωρίας Παπαρίζου, Προϊσταμένης του Τμ. Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και του κ. Βουκελάτου, υπεύθυνου σύμφωνα με τους ανωτέρω για τον έλεγχο λειτουργίας και παρακολούθησης της ΕΕΛ Αγίου Νικήτα .

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι έχει τοποθετηθεί η εφεδρική γραμμή κατάθλιψης των λυμάτων στο αντλιοστάσιο Α2 της ΕΕΛ Αγίου Νικήτα.

**Συνεπώς ο Δήμος Λευκάδας συμμορφώθηκε ως προς την 1η παράβαση της (1) σχετικής Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου.**

Μετά την ανωτέρω διαπίστωση, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου για τα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας που αφορά την 1η παράβαση της (1) σχετικής Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου και το παρόν αποστέλλεται στο Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ

Λευκάδας, για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της συνημμένης Δήλωσης Συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Ο Αναπληρωτής Δ/ντής  
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού**

**ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  
ΠΕΡ/ΛΟΓΟΣ ΠΕ/ Α΄**

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

Η αριθμ. Πρωτ. 24245/11-04-2023

Δήλωση Συμμόρφωσης του Δήμου Λευκάδας.