



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ –  
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &  
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ζάκυνθος : 17.1.2024

Αρ. πρ.: 4076/673

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο  
Ταχ. Κωδ.: 29100  
Πληροφορίες: Ανδρωνά Α- Μπουρδούμη Α.  
Τηλέφωνο: 2695360316-391  
E-mail: [androna@pin.gov.gr](mailto:androna@pin.gov.gr),  
[bourdoumi@pin.gov.gr](mailto:bourdoumi@pin.gov.gr)

**ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου που επέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με διείσδυση πετρελαίου στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης Ζακύνθου με ελεγχόμενη περιοχή διείσδυσης τη οδό Φιλικών σε φρεάτιο όμβριων υδάτων εμπρόσθιων του ανοικτού δημοτικού θεάτρου Ζακύνθου.**

## ΠΡΟΟΙΜΙΟ

### α. Νομοθεσία:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ–Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α΄) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

5. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ...».
6. Ο Ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150 Α/30-7-2022): Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.
7. Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β' / 21-2-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις». Ο Ν.4819/2021 "Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων ..."
8. Ο Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78Α/23) "Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και .....μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. "
9. Η υπ'αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-2-2022 (ΦΕΚ 841 Β') Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471).

### **β. Κατόπιν των Κάτωθι:**

10. Την τηλεφωνική ενημέρωση από την Προϊσταμένη Σώματος Επιθεωρητών Νοτίου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ, σχετικά με ατύχημα που αφορά την διείσδυση πετρελαίου στο Δίκτυο Ύδρευσης της πόλης Ζακύνθου.
11. Την Γενική Διερεύνηση από την Υπηρεσία μας σχετικά με συμβάν διάχυσης Πετρελαίου στο Δίκτυο Ύδρευσης της πόλης Ζακύνθου και προσπάθειας εντοπισμού πιθανής αιτίας-γεγονότος διείσδυσης και σημείου περιοχής διείσδυσης.
12. Το γεγονός ότι καμία αναφορά – καταγγελία, έγγραφη ή προφορική δεν εισήρθε στην Υπηρεσία μας από Τοπική Αρχή, Υπηρεσία, πολίτη, για υποβάθμιση περιβάλλοντος και αναφοράς σε περιστατικό που έλαβε χώρα με αποτέλεσμα την διείσδυση πετρελαίου στο Δίκτυο Ύδρευσης της πόλης Ζακύνθου πλην της τηλεφωνικής επικοινωνίας που αναφέρεται ανωτέρω (10) και μέχρι την διεξαγωγή του περιβαλλοντικού έλεγχου από την Υπηρεσία μας.
13. Την τηλεφωνική επικοινωνία από την Υπηρεσία μας με την ΔΕΥΑ Ζακύνθου, προκειμένου να λάβουμε γνώση συμβάντος και περιοχής ελέγχου.
14. Το υπ. αριθμ πρωτ. 4226/245/15/01-2024 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ που μας διαβιβάστηκε την ίδια μέρα της τηλεφωνικής ενημέρωσης από το ανωτέρω Σώμα, προκειμένου να διερευνήσουμε το συμβάν.
15. Το γεγονός ότι στα πλαίσια της Διερεύνησης γίνονται αναφορές των ΜΜΕ, έντυπου τύπου, ηλεκτρονικού τύπου καθώς και της ΔΕΥΑ Ζακύνθου που αφορούν, την τοποθεσία συμβάντος (τμήμα οδού Φιλικών στο ύψος του Δημοτικού Υπαίθριου Θεάτρου Ζακύνθου) χωρίς να μας αναφερθεί από την ΔΕΥΑΖ το αίτιο πρόκλησης της διαρροής πετρελαίου και το ακριβές σημείο του συμβάντος, αλλά μας αναφέρθηκε η θέση του φερόμενου μέσου διείσδυσης πετρελαίου (φρεάτιο Οβριών υδάτων) και της μετέπειτα φερόμενης διείσδυσης σε υποκείμενο αγωγό ύδρευσης.
16. Το γεγονός ότι δεν έχουμε εντοπίσει κατόπιν άμεσης Διερεύνησης από την Υπηρεσία μας καταγεγραμμένο συμβάν περιβαλλοντικού ατυχήματος με υπαίτιο πρόκλησης υποβάθμισης περιβάλλοντος με αποτέλεσμα την ρύπανση από διαρροή πετρελαίου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας.

17. Την αξιολόγηση των πληροφοριών ότι «πραγματοποιήθηκε διαρροή πετρελαίου επί οδοστρώματος σε τμήμα της οδού Φιλικών ανάντη του ανοικτού θεάτρου Ζακύνθου και κατόπιν έγινε εισροή αυτού με ταυτόχρονη βροχόπτωση σε φρεάτιο ομβρίων υδάτων όπου μέσω αυτού εισήρθε στον αγωγό ύδρευσης»
18. Την διεξαγωγή περιβαλλοντικού ελέγχου στην τοποθεσία πριν και μετά το ανοικτό Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου επί της οδού Φιλικών την Δευτέρα 15-01-2014 και ώρα περίπου 13:00.

### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:**

Την Δευτέρα 15/01/2024 πραγματοποιήθηκε έκτακτος μερικός έλεγχος από την Ανδρωνά Αλεξάνδρα, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Ζακύνθου και την Μπουρδούμη Αλεξάνδρα, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Ζακύνθου, σε τοποθεσία πριν και μετά το ανοικτό Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου επί της οδού Φιλικών στην πόλη Ζακύνθου.

Συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας.

Κατά την αυτοψία ελήφθησαν φωτογραφίες.

### **ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ**

Στον ελεγχόμενο χώρο δεν διαπιστώθηκε καμιά ένδειξη υποβάθμισης περιβάλλοντος από πετρέλαιο ή από άλλο απόβλητο επί του οδοστρώματος, των πεζοδρόμιων και αύλειων χώρων εμπροσθεν της οδού. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη φρεατίου υποδοχής ομβρίων υδάτων με εσχάρα στην θέση με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87, Χ:0226617, Υ:4886822), χωρίς να αναδύεται οσμή από το φρεάτιο και την ευρύτερη ελεγχόμενη περιοχή.

Σε χαμηλή βλάστηση που υπήρχε μεταξύ οδού και πεζοδρομίου δεν παρατήθηκαν υπολείμματα πετρελαίου.

Δεν υπήρχε τομή επί του οδοστρώματος ώστε να αποκαλύπτεται τμήμα στρώσεων οδοποιίας και υπεδάφους προκειμένου να ελεγχτεί πιθανή διείσδυση πετρελαίου στο υπέδαφος και δεν έχει γίνει αποκάλυψη σωληνώσεων δικτύου ύδρευσης και όμβριων υδάτων που θα βοηθούσε στην πιθανή διαπίστωση αποτυπώματος εισροής πετρελαίου.

### **ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ /ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ**

Κατά την διάρκεια της αυτοψίας δεν διαπιστώθηκαν πράξεις/ενέργειες που να στοιχειοθετούν παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η παρούσα σύμφωνα με την παρ. 11β) του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 επέχει θέση οριστικής έκθεσης αυτοψίας.

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει την παρακολούθηση της ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης υπεύθυνοι των δικτύων ύδρευσης είναι οι Φορείς Ύδρευσης και σε δεύτερο βαθμό οι Υπηρεσίες Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων οι οποίες δεν υποκαθιστούν τους υπευθύνους φορείς ύδρευσης (ΚΥΑ Αριθμ Δ1 (δ)/ ΓΠ οικ.27829/25-05-2023 (ΦΕΚ Β΄ 3525), ΚΥΑ Γ1 (δ) /ΓΠοικ 67322/19-11-2027 (ΦΕΚ Β΄3282)

Δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης γίνονται σε συνεργασία των ανωτέρω όπως διευκρινίζεται στην υπ. αριθμ πρωτ. Δ1(δ0 /ΓΠ οικ.44532/25-08-2023 Εγκύκλιο της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Κατόπιν τούτου, το παρόν διαβιβάζεται στην Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε Ζακύνθου και στους Υπευθύνους Φορείς Ύδρευσης (ΔΕΥΑ Ζακύνθου και Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμου Ζακύνθου) προκειμένου να λάβουν γνώση των ενεργειών μας και για πιθανές περαιτέρω δικές τους ενέργειες.


### **ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΩΝ (Την τελευταία δεκαετία)**

Δεν διαφαίνεται από το αρχείο της υπηρεσίας μας να υπήρχε πρότερη καταγγελία για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορούσαν εισροή πετρελαίου σε αγωγούς στην συγκεκριμένη τοποθεσία.

Το παρόν κοινοποιείται στο Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Ζακύνθου για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΦΩΤ.1 ΦΡΕΑΤΙΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣΡΟΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ



ΦΩΤ.2



ΦΩΤ.3



ΦΩΤ.4





ΦΩΤΟ 5



Οι ελεγκτές

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού**

**ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  
ΠΕΡ/ΛΟΓΟΣ ΠΕ/ Α΄**

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

### ΠΡΟΣ:

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας / Γενική Δ/νση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ / Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας.  
Λ. Μεσογείων 1119/Τ.Κ. 101 92 ΑΘΗΝΑ  
email : senetep@prv.ypeka.gr
2. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε Ζακύνθου  
email : ddyz@pin.gov.gr
3. Δήμος Ζακύνθου / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Δημαρχείο Βανάτου Τ.Κ. 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ  
email : t.yr.zak@1340.syzefxis.gov.gr
4. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Ζακύνθου -(ΔΕΥΑΖ)  
Δ. Ρώμα Κτήριο ΞΕΝΙΑ Τ.Κ. 29100 Ζάκυνθος  
email : deyazak@gmail.com

### ΚΟΙΝ.:

1. Δ/νση Αστυνομίας Ζακύνθου / Λομβάρδου 62/ Τ.Κ. 29100/τηλ. 26950 24450  
email : at.zakynthou@astynimia.gr
2. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ζακύνθου  
email : m.mouzaki@pin.gov.gr
3. Τμήμα Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ κ.Πέτρος Ψάρρης  
email. psarris@pin.gov.gr  
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΙΝ)