



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ –
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 12 -02 -2024

Αρ. πρ. 3930/647
Σχετ.: 10703/1674

ΠΡΟΣ: Δήμο Λευκάδας
(ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ.: 31100, Λευκάδα
Πληροφορίες: Όλ. Ανυφαντή
Τηλέφωνο: 26453 60778
FAX.: 26453 60765
E-mail: perivalon.lefkada@pin.gov.gr

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΣΧΕΤ.:

1. Το Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240Α/27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», όπως ισχύει.
2. Η αριθμ. Οικ. 22334/9640/13-3-2020 (ΦΕΚ 1068Β/2020) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα “Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη” στους υπαλλήλους της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”.
3. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
4. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
5. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος–Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ–Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων–Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ–Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
6. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ...».
7. Ο Ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150 Α/30-7-2022): Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.
8. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α΄/2021) Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.
9. Η υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-2-2022 (ΦΕΚ 841 Β΄) Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και

υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471).

10. Ο Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78Α/23) "Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων καιμέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. "

11. Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β' / 21-2-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».

12. Η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312 Β / 2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές, και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

13. Το αριθμ. Πρωτ. 442/08-11-2022 έγγραφο του Ειρηνοδικείου Λευκάδας

14. Η με ημερομηνία 22/11/2022 έκθεση αυτοψίας.

15. Η προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε στον Δήμο Λευκάδας με το αριθμ. Πρωτ. 92577/13912/09-12-2022 έγγραφο , στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν κλήση σε απολογία.

16. Η αριθμ. Πρωτ. 27755/14-12-2022 αίτηση του Δήμου Λευκάδας με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας υποβολής απόψεων.

17. Το αριθμ πρωτ. 332/10-01-2023 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας με το οποίο υπέβαλε τις απόψεις του επί της προσωρινής έκθεσης ελέγχου.

18. Το αριθμ. Πρωτ. Οικ. 12156/1901/13-02-2023 ερώτημα της Υπηρεσίας μας προς τον Δήμο Λευκάδας, σχετικά με την ημερήσια ή μηνιαία ποσότητα εισερχομένων στερεών αποβλήτων στον ελεγχόμενο χώρο.

19. Το από 17-02-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα του Δήμου Λευκάδας σχετικά με την ποσότητα εισερχομένων στερεών αποβλήτων.

20. Η αριθμ. Πρωτ. 1688/296/2-3-2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου στην οποία περιλαμβάνονταν Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΠ)

21. Το γεγονός ότι με την πάροδο του χρονοδιαγράμματος που τέθηκε με την αριθμ. Πρωτ. 1688/296/2-3-2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο Δήμος Λευκάδας δεν υπέβαλε στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει για την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών α) και β) όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΔΕ.

22. Το αριθμ. Πρωτ. Οικ.: 51827/8007/15-06-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον Δήμο Λευκάδας με θέμα "Κλήση σε απολογία"

23. Την από 30-06-2023 αίτηση του Δήμου Λευκάδας με την οποία αιτούνταν παράταση δέκα ημερών για την κατάθεση απολογητικού υπομνήματος.

24. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που είχε τεθεί για απολογία.

25. Το γεγονός ότι με την πάροδο του χρονοδιαγράμματος που τέθηκε με την αριθμ. Πρωτ. 1688/296/2-3-2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο Δήμος Λευκάδας δεν υπέβαλε στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει για την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών γ) όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΔΕ.

26. Το αριθμ. Πρωτ. 56937/8810/08-01-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον Δήμο Λευκάδας με θέμα "Κλήση σε απολογία"

27. Την από 12-01-2024 αίτηση του Δήμου Λευκάδας με την οποία αιτούνταν παράταση δέκα ημερών για την κατάθεση απολογητικού υπομνήματος.

28. Το αριθμ πρωτ. 410/02-02-2024 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας με το οποίο υπέβαλε τις απόψεις του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Στις 22/11/2022 πραγματοποιήθηκε έκτακτος έλεγχος από την Ανυφαντή Όλγα, Χημικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας και τον Θωμά Καββαδά, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ/με παράλληλα καθήκοντα στο Τμ. Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Λευκάδας, οι οποίοι είναι μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) που συστάθηκε με την υπ' αριθμ. Οικ. 93993/40550/18-11-2022 Απόφαση Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Περ/ντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στον Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου

Λευκάδας, που βρίσκεται στην θέση "Άλυκός" Λευκάδας, κατόπιν του αριθμ. Πρωτ. 442/08-11-2022 εγγράφου του Ειρηνοδικείου Λευκάδας σχετικά με την διενέργεια αυτοψίας στην θέση "ΑΛΥΚΕΣ" ως προς την υφιστάμενη σήμερα κατάσταση του ΧΑΔΑ..

Συντάχθηκε επί τόπου έκθεση αυτοψίας.

Συντάχθηκε προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάσθηκε στον Δήμο Λευκάδας με το αριθμ. Πρωτ. 92577/13912/09-12-2022 έγγραφο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν και κλήση σε απολογία σύμφωνα με την παρ. 11γ) του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021..

Ο Δήμος Λευκάδας με το αριθμ. Πρωτ. αριθμ πρωτ. 332/10-01-2023 έγγραφο υπέβαλε εμπρόθεσμα τις απόψεις του.

Μετά από αξιολόγηση όλων των στοιχείων η Υπηρεσία προέβη σε Οριστική Έκθεση Ελέγχου με Πλάνο διορθωτικών ενεργειών (ΠΔΕ) και χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

Ο Δήμος Λευκάδας με την πάροδο του προαναφερόμενου χρονοδιαγράμματος, δεν υπέβαλε στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει για την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΔΕ.

Τέλος με τα υπ.αρ. Οικ.: 51827/8007/15-06-2023 και 56937/8810/08-01-2024 έγγραφα της υπηρεσίας μας γίνεται κλήση σε απολογία στον Δήμο Λευκάδας.

Ο Δήμος Λευκάδας με το αριθμ πρωτ. 410/02-02-2024 έγγραφο υπέβαλε τις απόψεις του.

Βεβαίωση παράβασης: Λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις της (20) Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που είχε τεθεί σε αυτή, το γεγονός ότι ο Δήμος Λευκάδας δεν κατέθεσε στην υπηρεσία μας σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης, το αριθμ. Πρωτ. 410/02-02-2024 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας με το οποίο υπέβαλε τις απόψεις του, βεβαιώνεται η παρακάτω παράβαση :

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Ανεξέλεγκτη απόθεση/αποθήκευση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων

Μεγάλη ποσότητα εναποτεθειμένων μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 66 και των άρθρων 4, 34 και 35 του Ν. 4819/21.

Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου:

Ο Δήμος Λευκάδας στο αριθμ. Πρωτ. 410/02-02-2024 έγγραφό του αναφέρει ότι:

- α) λειτουργεί Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)
- β) μεταφέρει καθημερινά τα στερεά αστικά απόβλητα στον ΧΥΤΑ Παλαίρου κατ'εφαρμογή της διάταξης της παρ. 4 εδάφιο (α) του άρθρου 93 του Ν. 4685/2020
- γ) συλλέγει, μεταφέρει και διαθέτει τα ανακυκλώσιμα υλικά σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)
- δ) για τον ελεγχόμενο χώρο έχει εκδοθεί η αριθμ. Πρωτ. 6718/1014/28-01-2015 απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ
- ε) η ποσότητα των αδρανών υλικών που εντοπίστηκε κατά την αυτοψία, προϋπήρχε στον χώρο και διατηρούνταν με υπόδειξη των αρμοδίων αρχών για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση αυτανάφλεξης των απορριμμάτων του πρώην ΧΑΔΑ.
- στ) Έχει λήξει από 02-01-2024 η σύμβαση μεταφοράς ογκωδών και βιοαποδομήσιμων αποβλήτων.
- ζ) Έχει τοποθετηθεί πορτόνι για την προστασία του χώρου από την ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών ΑΕΚΚ και λοιπών υλικών
- η) Έχει εισηγηθεί την ένταξη στον προϋπολογισμό "Μελέτη αποκατάστασης χώρου προσωρινής αποθήκευσης ογκωδών & κλαδεμάτων", "Μελέτη προσωρινού ΣΜΑ ογκωδών & κλαδεμάτων Νότιας Λευκάδας", "Μελέτη προσωρινού ΣΜΑ ογκωδών & κλαδεμάτων Βόρειας Λευκάδας", "Μελέτη ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων ΣΜΑ Νότιας Λευκάδας" και "Μελέτη ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων ΣΜΑ Βόρειας Λευκάδας"
- θ) Η εφαρμογή από τον Δήμο Λευκάδας ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων αποκλείει αντικειμενικά κάθε περίπτωση διάθεσης στερεών αποβλήτων στον συγκεκριμένο χώρο, ενώ η παρουσία στον χώρο πράσινων αποβλήτων, ογκωδών αντικειμένων και υλικών ανακύκλωσης ήταν σε κάθε περίπτωση εντελώς προσωρινή.

Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου.

α) Η αναφορά στην λειτουργία ΣΜΑ καθώς και στην συλλογή, μεταφορά και διάθεση ανακυκλώσιμων υλικών δεν σχετίζεται με την ελεγχόμενη δραστηριότητα και χώρο.

β) Ισχύει ότι ο Δήμος Λευκάδας μεταφέρει τα αστικά ανάμεικτα στερεά απόβλητα στον ΧΥΤΑ Παλαίρου κατ'εφαρμογή της διάταξης της παρ. 4 εδάφιο (α) του άρθρου 93 του Ν. 4685/2020

γ) Σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του ελεγχόμενου χώρου:

- Η αριθμ. Πρωτ. 6718/1014/28-01-2015 απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ αφορά την δραστηριότητα "Διαμόρφωση χώρου προσωρινής αποθήκευσης δεματοποιημένων απορριμμάτων στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας". Δραστηριότητα που αναφέρεται σε προσωρινή αποθήκευση στερεών σύμμεικτων αποβλήτων τα οποία προηγουμένως έχουν δεματοποιηθεί με την χρήση δεματοποιητή. Κατά την εν λόγω αυτοψία τα στερεά απόβλητα εναποτίθονταν χωρίς προηγούμενη δεματοποίηση και χωρίς κανένα μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος.

- Η με την προαναφερθείσα απόφαση αδειοδοτημένη δραστηριότητα καταλαμβάνει πολύ μικρότερη έκταση από την ελεγχόμενη δραστηριότητα.

- Στον εν λόγω χώρο δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί η ελεγχόμενη δραστηριότητα λόγω μη ικανοποίησης των κριτηρίων χωροθέτησης όπως ορίζονται στην ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436Β/2019) , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

δ) κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε μεγάλη ποσότητα ΑΕΚΚ τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται σε ανακύκλωση(σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια, ξύλα, μπάζα εκσκαφών, πόρτες-παράθυρα, στρώματα, κλαδέματα κ.α.), η φύση και η ποσότητα των οποίων δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον ισχυρισμό του Δήμου ότι χρησιμοποιούνται ως υλικό κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Η Υπηρεσία μας στα πλαίσια άλλης αυτοψίας στην περιοχή στις 05 και 07-02-2024 διαπίστωσε ότι η είσοδος στον ελεγχόμενο χώρο ήταν ανοικτή, η ποσότητα των στερεών αποβλήτων και η έκταση που κατελάμβαναν ήταν πολύ μεγαλύτερη αυτής που είχε διαπιστωθεί κατά την αυτοψία της Υπηρεσίας μας στις 22/11/2022. Κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες (5 & 7-2-2024) διαπιστώθηκε ότι η απόθεση στερεών αποβλήτων επεκτείνονταν μέχρι το Δημοτικό Κτηνιατρείο.

Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης

Σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η αρμόδια αρχή προχωρά στην επιβολή κυρώσεων.

Σύμφωνα με τον πίνακα 2 της (Δ) ενότητας του παραρτήματος του ΜΕΣ (σχετ. 11) και της ενότητας (ΙΑ) του προαναφερόμενου παραρτήματος και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της ενότητας (Ε) του προαναφερόμενου Μ.Ε.Σ. η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **μέτριας** σοβαρότητας, βεβαιώνεται με το παρόν και ακολουθεί εισήγηση προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται στις είκοσι χιλιάδες και τετρακόσια δώδεκα (20.412) ευρώ και καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ (σχετ. 11) λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση έως την έκδοση του παρόντος με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), ότι συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος, το ότι υπάρχει μέτριο ιστορικό ελέγχων, και ότι το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν μεσαίο.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται πίνακας Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, η δραστηριότητα οφείλει να υποβάλει στην υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης** της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση/διορθωτική ενέργεια και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης για να θεωρηθεί πλήρης

θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιελήφθησαν στο ΠΔΕ.

Σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776Β) :

- Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιείται και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την αρμόδια ελεγκτική αρχή ως επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης
- Στην περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου και η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέχρι τη λειτουργία αυτού. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή.
- Σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ, θα επιβληθούν οι προσήκουσες κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/11, όπως ισχύει και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος του Μ.Ε.Σ. (σχετ. 11) .

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής της και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Πίνακας : Πλάνο διορθωτικών ενεργειών (ΠΔΕ)

| A/A | Διαπιστωθείσα παράβαση | Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες | Αξιολόγηση Σοβαρότητας | Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος |
|-----|---|---|------------------------|--|
| | Μεγάλη ποσότητα εναποτεθειμένων μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 66 και των άρθρων 4, 34 και 35 του Ν. 4819/21. | α) Πλήρης καθαρισμός οικοπέδου και προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων απόδειξης της ορθής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, προσκόμιση των παραστατικών που να τεκμηριώνουν την νόμιμη παράδοσή τους προς περαιτέρω διαχείριση β) Για την αποτροπή διάθεσης στερεών αποβλήτων στον ελεγχόμενο χώρο ο Δήμος Λευκάδας θα πρέπει να προβεί σε: <ul style="list-style-type: none"> • Περίφραξη του γηπέδου του ΧΑΔΑ • Κατασκευή εμποδίων (αναχώματος, τάφρου) στην είσοδο και εντός του ΧΑΔΑ | μέτρια | α), β) Τέσσερις (4) μήνες από την παραλαβή του παρόντος |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | | <p>για την αποτροπή εισόδου σε αυτόν αυτοκινήτων</p> <ul style="list-style-type: none"> • Σήμανση του χώρου ότι δεν λειτουργεί • Επιτήρηση του χώρου. <p>γ) Ο Δήμος Λευκάδας θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ υποβάλλοντας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 85 του Ν. 4685/20 στην Δ/νση Περι/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκ/ νης Διοίκησης Πελ/νήσου-Δυτ. Ελλάδας-Ιονίου Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ</p> | | <p>γ) έξι (6) μήνες από την παραλαβή του παρόντος</p> |
|--|--|---|--|---|

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της (11) σχετικής είναι: ΜΕΣΑΙΟ.

Το παρόν κοινοποιείται στο Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Το παρόν κοινοποιείται και σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για τυχόν δικές τους ενέργειες.

Το παρόν επέχει θέση Οριστικής έκθεσης Ελέγχου σύμφωνα με την παρ. 15γ.α του άρθρου 7 του Ν. 4964/22.

**Ο Αναπληρωτής Δ/ντής
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού**

**ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕΡ/ΛΟΓΟΣ ΠΕ/ Α΄**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- 1.Θεματικό Αντ/ρχη ΠΙΝ
κ. Σπυρίδωνα Ιωάννου -Σαμάρα 13 49100-Κέρκυρα
- 2.Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα, ΤΚ 10192 (για ενημέρωση)
- 3.Αποκ/νη Διοίκηση Πελ/νήσου-Δυτ. Ελλάδας-Ιονίου
Δ/νση Περι/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Εθν. Παλαιοκαστρίτσας-Αλυκές Ποταμού-49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
- 4.Πυροσβεστική Υπηρεσία Λευκάδας
- 5.. Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΙΝ)

6. Φορέα Διαχείρισης του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ)
help.eprm@prv.ypeka.gr

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ





