



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ –  
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &  
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 01 -10 -2024

Αρ. πρ. Οικ.: 85046/12838

ΠΡΟΣ: Δήμο Λευκάδας  
(ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο  
Ταχ. Κωδ.: 31100, Λευκάδα  
Πληροφορίες: Α. Ναστούλη  
Τηλέφωνο: 26453 60778  
E-mail: perivalon.lefkada@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

### ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

#### ΣΧΕΤ.:

1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Το Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240Α/27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», όπως ισχύει.
3. Η αριθμ. Οικ. 22334/9640/13-3-2020 (ΦΕΚ 1068Β/2020) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα “Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη” στους υπαλλήλους της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων”.
4. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
5. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
6. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
7. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ...».
8. Ο Ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150 Α/30-7-2022): Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.
9. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α΄/2021) Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.
10. Ο Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78Α/23) “Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και .....μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
11. Η υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-2-2022 (ΦΕΚ 841 Β΄) Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και

υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471).

12. Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β' / 21-2-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».

13. Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β' /08-03-2024) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»

14. Η Κ.Υ.Α. με αρ. 171914 (ΦΕΚ 3072Β/2013): «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών»...».

15. Η αριθμ. Πρωτ. 92075/14283/26-11-2014 Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του έργου “Προσωρινή αποθήκευση ανακυκλώσιμων υλικών εντός του περιφραγμένου χώρου των εγκαταστάσεων ΒΙΟ-ΚΑ Δήμου Λευκάδας”

16. Το αριθμ. Πρωτ. 3021/8/4287-α' /05-01-2024 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Λευκάδας.

17. Το αριθμ. Πρωτ. 7779/1242/26-01-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον Δήμο με το οποίο ζητούνταν στοιχεία σχετικά με την λειτουργία της δραστηριότητας “Προσωρινή αποθήκευση ανακυκλώσιμων υλικών”.

18. Το αριθμ. Πρωτ. 3266/14-02-2024 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας.

19. Η με ημερομηνία 24/01/2024 έκθεση αυτοψίας.

20. Η προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε στον Δήμο Λευκάδας με το αριθμ. Πρωτ. 13975/2143/22-2-2024 έγγραφο , στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν κλήση σε απολογία.

21. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που είχε τεθεί για απολογία.

22. Η Αρ. πρ.Οικ. 25242/3809/21-03-2024 Οριστική Έκθεση Ελέγχου, στην οποία περιλαμβάνονταν και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) με χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

23. Το γεγονός ότι με την πάροδο του χρονοδιαγράμματος που τέθηκε με την αριθμ. Πρωτ. Οικ. 25242/3809/21-03-2024 Οριστική Έκθεση Ελέγχου για την υλοποίηση του ΠΔΕ ο Δήμος Λευκάδας δεν υπέβαλε στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει.

24. Το αριθμ. Πρωτ. Οικ.: 58897/8881/05-07-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον Δήμο Λευκάδας με θέμα “Κλήση σε απολογία”

25. Το αριθμ. Πρωτ. 16877/23-07-2024 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας με το οποίο αιτήθηκε παράταση 10 εργάσιμων ημερών για απολογία.

26. Το αριθμ. Πρωτ. 18021/07-08-2024 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας με το οποίο κατέθεσε την απολογία του.

27. Το αριθμ. Πρωτ. 84/08/01/2024 έγγραφο της ΔΟΥ Λευκάδας με θέμα “Παροχή στοιχείων”.

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις 24/01/2024 πραγματοποιήθηκε έκτακτος μερικός έλεγχος από την Ανυφαντή Όλγα, Χημικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας και τη Ναστούλη Αλεξάνδρα, Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας, οι οποίες είναι μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ), στον χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού (ΒΙΟ-ΚΑ) Λευκάδας και στον δρόμο που οδηγεί σε αυτόν, στην περιοχή “Αλυκές” Δήμου Λευκάδας, κατόπιν του αριθμ. Πρωτ. του αριθμ. Πρωτ. 3021/8/4287-α' /05-01-2024 εγγράφου του ΑΤ Λευκάδας σχετικά με εναπόθεση σκουπιδιών και εμποδίων στον προαναφερόμενο χώρο.

Συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας.

Κατά την αυτοψία ελήφθησαν φωτογραφίες.

Ο Δήμος Λευκάδας κατέθεσε συμπληρωματικά στοιχεία με το Αριθμ. Πρωτ. 3266/14-02-2024 έγγραφο του κατόπιν αιτήματος της υπηρεσίας μας με το Αριθμ. Πρωτ. 7779/1242/26-01-2024 έγγραφο.

Με την πάροδο του χρονοδιαγράμματος που τέθηκε με την αριθμ. Πρωτ. Οικ. 25242/3809/21-03-2024 Οριστική Έκθεση Ελέγχου για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο Δήμος Λευκάδας δεν υπέβαλε στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει.

Με το αριθμ. Πρωτ. Οικ.: 58897/8881/05-07-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας μας κλήθηκε ο Δήμος Λευκάδας σε απολογία και υπέβαλε τις απόψεις του με το αριθμ. Πρωτ. 18021/07-08-2024.

#### ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την αυτοψία και τον έλεγχο (σχετ. 20) , διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας:

### **Παράβαση 1η:**

Ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 66 και των άρθρων 4, 34 και 35 του Ν. 4819/21 (ΦΕΚ129Α) με κίνδυνο πρόκλησης ρύπανσης και υποβάθμισης περιβάλλοντος κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε μεγάλος όγκος στερεών αποβλήτων τα οποία είχαν απορριφθεί ανεξέλεγκτα επί του εδάφους και ήταν εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Από την μακροσκοπική εξέταση αλλά και λόγω του μεγάλου όγκου αποβλήτων που διαπιστώθηκε εκτιμάται η παραμονή τους στο χώρο για αρκετό χρονικό διάστημα. Επίσης, πλησίον του χώρου υπήρχαν 2 containers με απόβλητα. Στο χώρο υπήρχε έντονη δυσσομία.

### **Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου:**

1. Ο ελεγχόμενος προσκόμισε σύμβαση συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση Δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας με ημερομηνία έναρξης 22-11-2007 η οποία κατά τα λεγόμενα του βρίσκεται ακόμη σε ισχύ.
2. Σύμφωνα με τον ελεγχόμενο ο προϋπολογισμός του Δήμου Λευκάδας καθυστέρησε με αποτέλεσμα την καθυστέρηση συμβασιοποιήσεων. Λόγω των ανωτέρω αιτήθηκε παράταση τεσσάρων (4) μηνών για τη συλλογή στοιχείων που θα εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης.

### **Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:**

1. Στα συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε ο Δήμος Λευκάδας κατέθεσε με το (18) σχετικό, περιλαμβανόταν ιδιωτικό συμφωνητικό του Δήμου Λευκάδας με Ανώνυμη Εταιρεία επωνυμίας “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ” και διακριτικό τίτλο “ΕΕΑΑ ΑΕ” με ισχύ από 02-01-2023 με λήξη 31-03-2023 και τροποποίηση αυτού που αφορούσε παράταση έως 31-12-2023, καθώς και παραστατικά παραλαβής αποβλήτων που αφορούν το διάστημα από τον 01/2022 έως τον 12/2023. Επιπλέον, στην απολογία του, (26) σχετικό, κατέθεσε σύμβαση με έναρξη ισχύος από 22-11-2007 ενώ δεν αναφέρεται πούθενά η διάρκεια ισχύος της και επομένως δεν προκύπτει ότι βρίσκεται σε ισχύ.
2. Από τα κατατεθέντα δεν προκύπτουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την απομάκρυνση των στερεών αποβλήτων και δεν έχουν προσκομιστεί παραστατικά που να τεκμηριώνουν την νόμιμη παράδοσή τους προς περαιτέρω διαχείριση μετά τη λήξη της σύμβασης με την “ΕΕΑΑ”.

Συνεπώς, η προαναφερόμενη παράβαση δεν αναιρείται.

### **Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης**

Σύμφωνα με τον πίνακα 2 της (Δ) ενότητας του παραρτήματος του ΜΕΣ και της ενότητας (ΙΑ) του προαναφερόμενου παραρτήματος και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της ενότητας (Ε) του προαναφερόμενου Μ.Ε.Σ. η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **μέτριας** σοβαρότητας, βεβαιώνεται με το παρόν και ακολουθεί εισήγηση προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

### **ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ**

Για την **1η παράβαση** το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται στα είκοσι χιλιάδες και τετρακόσια δώδεκα (20.412) ευρώ και καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ (σχετ. 12) λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση έως την έκδοση του παρόντος με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), ότι συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος, το ότι δεν υπάρχει ιστορικό ελέγχων, και ότι το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν μεσαίο.

### **Παράβαση 2η**

Απουσία συμπαγούς περίφραξης του χώρου Προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών κατά παράβαση της αριθμ. Πρωτ. 92075/14283/26-11-2014 Απόφασης υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

Ο χώρος της προσωρινής αποθήκευσης εντός του γηπέδου του ΒΙΟ-ΚΑ σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 92075/14283/26-11-2014 Απόφαση πρέπει να φέρει συμπαγή περίφραξη και ως εκ τούτου να είναι σαφώς οριοθετημένος. Κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε κανενός είδους περίφραξη ή άλλου είδους οριοθέτηση του χώρου.

#### Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου:

Σύμφωνα με τον ελεγχόμενο ο προϋπολογισμός του Δήμου Λευκάδας καθυστέρησε με αποτέλεσμα την καθυστέρηση συμβασιοποιήσεων. Λόγω των ανωτέρω αιτήθηκε παράταση τεσσάρων (4) μηνών για την τοποθέτηση περίφραξης στα σημεία που δεν υπάρχει.

#### Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:

Από την απολογία του ελεγχόμενου δεν προκύπτει συμμόρφωση, επομένως η παράβαση της αριθμ. Πρωτ. 92075/14283/26-11-2014 Απόφασης υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) δεν αναιρείται.

#### Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης

Σύμφωνα με τον πίνακα 2 της (Δ) ενότητας του παραρτήματος του ΜΕΣ και της ενότητας (ΙΑ) του προαναφερόμενου παραρτήματος και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της ενότητας (Ε) του προαναφερόμενου Μ.Ε.Σ. η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **χαμηλής** σοβαρότητας, βεβαιώνεται με το παρόν και ακολουθεί εισήγηση προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Για την **2η παράβαση** το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται στα δύο χιλιάδες και εννιακόσια δεκαέξι (2.916) ευρώ και καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ (σχετ. 12) λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση έως την έκδοση του παρόντος με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), ότι συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος, το ότι δεν υπάρχει ιστορικό ελέγχων, και ότι το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν μεσαίο.

#### Παράβαση 3η

Απουσία μέτρων πυροπροστασίας κατά παράβαση της περιβαλλοντικής δέσμευσης Δ.1.1 του παραρτήματος Ε της αριθμ. Πρωτ. 92075/14283/26-11-2014 Απόφασης (σχετ. 15).

Κατά την αυτοψία δεν παρατηρήθηκαν στον ελεγχόμενο χώρο μέτρα πυροπροστασίας.

#### Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου:

Σύμφωνα με τον ελεγχόμενο ο προϋπολογισμός του Δήμου Λευκάδας καθυστέρησε με αποτέλεσμα την καθυστέρηση συμβασιοποιήσεων. Λόγω των ανωτέρω αιτήθηκε παράταση τεσσάρων (4) μηνών για την λήψη μέτρων πυροπροστασίας.

#### Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:

Από την απολογία του ελεγχόμενου δεν προκύπτει συμμόρφωση, επομένως η παράβαση της αριθμ. Πρωτ. 92075/14283/26-11-2014 Απόφασης υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) δεν αναιρείται.

#### Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης

Σύμφωνα με τον πίνακα 3 της (Δ) ενότητας του παραρτήματος του ΜΕΣ και της ενότητας (ΙΑ) του προαναφερόμενου παραρτήματος και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της ενότητας (Ε) του προαναφερόμενου Μ.Ε.Σ. η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **μέτριας** σοβαρότητας, βεβαιώνεται με το παρόν και ακολουθεί εισήγηση προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Για την **3η παράβαση** το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται στα δεκατέσσερις χιλιάδες και πεντακόσια ογδόντα (14.580) ευρώ και καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ (σχετ. 12) λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση έως την έκδοση του παρόντος με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), ότι συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος, το ότι δεν υπάρχει ιστορικό ελέγχων, και ότι το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν μεσαίο.

#### Παράβαση 4η

Λήξη σύμβασης με αδειοδοτημένη εταιρεία παραλαβής ανακυκλώσιμων υλικών κατά παράβαση της περιβαλλοντικής δέσμευσης Δ.4.3 του παραρτήματος Ε της αριθμ. Πρωτ. 92075/14283/26-11-2014 Απόφασης (σχετ. 15) και του Ν. 4819/21.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε ο Δήμος Λευκάδας με το αριθμ. Πρωτ. 3266/14-02-2024 Έγγραφο η σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία παραλαβής ανακυκλώσιμων υλικών έχει λήξει από 31-12-2023

#### Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου:

1. Ο ελεγχόμενος προσκόμισε σύμβαση συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση Δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας με ημερομηνία έναρξης 22-11-2007 η οποία κατά τα λεγόμενα του βρίσκεται ακόμη σε ισχύ.
2. Σύμφωνα με τον ελεγχόμενο ο προϋπολογισμός του Δήμου Λευκάδας καθυστέρησε με αποτέλεσμα την καθυστέρηση συμβασιοποιήσεων. Λόγω των ανωτέρω αιτήθηκε παράταση τεσσάρων (4) μηνών για τη συλλογή στοιχείων που θα εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης.

#### Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου:

Στα συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε ο Δήμος Λευκάδας κατέθεσε με το (18) σχετικό περιλαμβανόταν ιδιωτικό συμφωνητικό του Δήμου Λευκάδας με Ανώνυμη Εταιρεία επωνυμίας “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ” και διακριτικό τίτλο “ΕΕΑΑ ΑΕ” με ισχύ από 02-01-2023 με λήξη 31-03-2023 και τροποποίηση αυτού που αφορούσε παράταση έως 31-12-2023, καθώς και παραστατικά παραλαβής αποβλήτων που αφορούν το διάστημα από τον 01/2022 έως τον 12/2023. Επιπλέον, στην από 22-11-2007 σύμβαση που κατατέθηκε με την απολογία του, (26) σχετικό, δεν αναφέρεται η διάρκεια ισχύος της και επομένως δεν προκύπτει ότι βρίσκεται σε ισχύ. Συνεπώς, η προαναφερόμενη παράβαση δεν αναιρείται.

#### Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης

Σύμφωνα με τον πίνακα 3 της (Δ) ενότητας του παραρτήματος του ΜΕΣ και της ενότητας (ΙΑ) του προαναφερόμενου παραρτήματος και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της ενότητας (Ε) του προαναφερόμενου Μ.Ε.Σ. η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **χαμηλής** σοβαρότητας, βεβαιώνεται με το παρόν και ακολουθεί εισήγηση προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Για την **4η παράβαση** το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται στα δύο χιλιάδες και εννιακόσια δεκαέξι (2.916) ευρώ και καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ (σχετ. 12) λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση έως την έκδοση του παρόντος με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), ότι συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος, το ότι δεν υπάρχει ιστορικό ελέγχων, και ότι το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν μεσαίο.

#### ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται πίνακας ΠΔΕ της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 21 του Ν.4014/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, η δραστηριότητα οφείλει να υποβάλει στην υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης** της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης για να θεωρηθεί πλήρης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιελήφθησαν στο ΠΔΕ.

Σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776B) :

- Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιείται και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την αρμόδια ελεγκτική αρχή ως επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης.
- Στην περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου και η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή.

- Σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ, θα επιβληθούν οι προσήκουσες κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, όπως ισχύει και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος του Μ.Ε.Σ.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του **και δεν δικαιολογεί** τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

**Πίνακας: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών (ΠΔΕ)**

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση Σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1.	Ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 66 και των άρθρων 4, 34 και 35 του Ν. 4819/21 (ΦΕΚ129Α) με κίνδυνο πρόκλησης ρύπανσης και υποβάθμισης περιβάλλοντος κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει.	Απομάκρυνση των στερεών αποβλήτων και προσκόμιση παραστατικών που να τεκμηριώνουν την νόμιμη παράδοσή τους προς περαιτέρω διαχείριση	μέτρια	Τέσσερις (4) μήνες από την παραλαβή του παρόντος
2.	Απουσία συμπαγούς περίφραξης του χώρου Προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών κατά παράβαση της αριθμ. Πρωτ. 92075/14283/26-11-2014 Απόφασης υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).	Κατασκευή συμπαγούς περίφραξης του χώρου Προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 92075/14283/26-11-2014 Απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)	χαμηλή	Τέσσερις (4) μήνες από την παραλαβή του παρόντος
3.	Απουσία μέτρων πυροπροστασίας κατά παράβαση της περιβαλλοντικής δέσμευσης Δ.1.1 του παραρτήματος Ε της αριθμ. Πρωτ. 92075/14283/26-11-2014 Απόφασης .	Προσκόμιση πιστοποιητικού πυρασφάλειας ή απαλλακτικό εφ'όσον δεν απαιτείται	μέτρια	Τέσσερις (4) μήνες από την παραλαβή του παρόντος
4.	Λήξη σύμβασης με αδειοδοτημένη εταιρεία παραλαβής ανακυκλώσιμων υλικών κατά παράβαση της περιβαλλοντικής δέσμευσης Δ.4.3 του παραρτήματος Ε της αριθμ. Πρωτ.	Προσκόμιση σύμβασης σε ισχύ με αδειοδοτημένη εταιρεία παραλαβής ανακυκλώσιμων υλικών	χαμηλή	Τέσσερις (4) μήνες από την παραλαβή του παρόντος

92075/14283/26-11-2014 Απόφασης και του Ν.4819/21 .			
---	--	--	--

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της (12) σχετικής είναι: ΜΕΣΑΙΟ.

Το παρόν καθώς και ο σχετικός φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζονται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας, σύμφωνα με την περ. βε) της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, όπως ισχύει.

Το παρόν κοινοποιείται στο Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

**Ο Αναπληρωτής Δ/ντής  
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού**

**Κουτσάκης Ιωάννης  
Αγρον. Τοπογράφος Μηχανικός, ΠΕ/ Α΄**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

**1. Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, ΠΙΝ**

Σαμάρα 13 49100-Κέρκυρα

**2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας (με συν. φάκελο της υπόθεσης)**

**3. Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος**

Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος

Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα, ΤΚ 10192 (για ενημέρωση)

**4. Φορέα Διαχείρισης του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ)**

[help.eprm@prv.ypeka.gr](mailto:help.eprm@prv.ypeka.gr)

**5. Αστυνομικό Τμήμα Λευκάδας**

(σε συνέχεια των αριθμ. Πρωτ. 2804/470/29-01-2024 & 13975/2143/22-2-24 εγγράφων της Υπηρεσίας μας)

**6. Πυροσβεστική Υπηρεσία Λευκάδας**

**7. Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας**

(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΙΝ)