



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ –
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 24 -04 -2025

Αρ. πρ. 26601/4033

ΠΡΟΣ: Δήμο Λευκάδας
(ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ.: 31100, Λευκάδα
Πληροφορίες: Χ. Γιαννακόπουλος, Α. Ναστούλη
Τηλέφωνο: 26453 60779,8
E-mail: perivalon.lefkada@pin.gov.gr

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

1. Το Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240Α/27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», όπως ισχύει.
2. Η αριθμ. Πρωτ. 4622/2182/17-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΔΤΠ7ΛΕ-ΧΚΛ) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, στους Χωρικούς και Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
3. Η Αριθ. Πρωτ. 1981/1049/9-1-24 (ΑΔΑ: 6Θ9Ι7ΛΕ-Τ41) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ορισμού Θεματικών αντιπεριφερειάρχων.
4. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
5. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
6. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
7. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ...».
8. Ο Ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150 Α/30-7-2022): Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.
9. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α΄/2021) Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.
10. Η υπ'αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-2-2022 (ΦΕΚ 841 Β΄) Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471).

11. Ο Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78Α/23) "Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων καιμέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. "
12. Η Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β' / 21-2-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
13. Η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312 Β / 2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές, και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)
14. Το αριθμ. Πρωτ. 442/08-11-2022 έγγραφο του Ειρηνοδικείου Λευκάδας
15. Η με ημερομηνία 22/11/2022 έκθεση αυτοψίας.
16. Η προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε στον Δήμο Λευκάδας με το αριθμ. Πρωτ. 92577/13912/09-12-2022 έγγραφο , στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν κλήση σε απολογία.
17. Η αριθμ. Πρωτ. 27755/14-12-2022 αίτηση του Δήμου Λευκάδας με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας υποβολής απόψεων.
18. Το αριθμ πρωτ. 332/10-01-2023 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας με το οποίο υπέβαλε τις απόψεις του επί της προσωρινής έκθεσης ελέγχου.
19. Το αριθμ. Πρωτ. Οικ. 12156/1901/13-02-2023 ερώτημα της Υπηρεσίας μας προς τον Δήμο Λευκάδας, σχετικά με την ημερήσια ή μηνιαία ποσότητα εισερχομένων στερεών αποβλήτων στον ελεγχόμενο χώρο.
20. Το από 17-02-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα του Δήμου Λευκάδας σχετικά με την ποσότητα εισερχομένων στερεών αποβλήτων.
21. Η αριθμ. Πρωτ. 1688/296/2-3-2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου στην οποία περιλαμβάνονταν Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)
22. Το γεγονός ότι με την πάροδο του χρονοδιαγράμματος που τέθηκε με την αριθμ. Πρωτ. 1688/296/2-3-2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο Δήμος Λευκάδας δεν υπέβαλε στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει για την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών α) και β) όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΔΕ.
23. Το αριθμ. Πρωτ. Οικ.: 51827/8007/15-06-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον Δήμο Λευκάδας με θέμα «Κλήση σε απολογία».
24. Την από 30-06-2023 αίτηση του Δήμου Λευκάδας με την οποία αιτούνταν παράταση δέκα ημερών για την κατάθεση απολογητικού υπομνήματος.
25. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που είχε τεθεί για απολογία.
26. Το γεγονός ότι με την πάροδο του χρονοδιαγράμματος που τέθηκε με την αριθμ. Πρωτ. 1688/296/2-3-2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο Δήμος Λευκάδας δεν υπέβαλε στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει για την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών γ) όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΔΕ.
27. Το αριθμ. Πρωτ. 56937/8810/08-01-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον Δήμο Λευκάδας με θέμα "Κλήση σε απολογία"
28. Την από 12-01-2024 αίτηση του Δήμου Λευκάδας με την οποία αιτούνταν παράταση δέκα ημερών για την κατάθεση απολογητικού υπομνήματος.
29. Το αριθμ πρωτ. 410/02-02-2024 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας με το οποίο υπέβαλε τις απόψεις του.
30. Την αριθμ. Πρωτ. 3930/647/12-02-2024 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ) στην οποία περιλαμβάνονταν Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)
31. Το Αρ. Πρωτ. 13118/14-06-2024 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας με το οποίο αιτούνταν παράταση του ΠΔΕ που περιλαμβανόταν στο (30) σχετικό.
32. Το Αρ. Πρωτ. 52497/7865/05-07-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο δόθηκε παράταση.
33. Το γεγονός ότι με την πάροδο του νέου χρονοδιαγράμματος ο Δήμος Λευκάδας δεν υπέβαλε στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει για την υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών γ) όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΔΕ του (30) σχετικού.

34. Το αριθμ. Πρωτ. 426/1/31-01-2025 έγγραφο της ΔΟΥ Λευκάδας με θέμα “Παροχή στοιχείων” κατόπιν του Αριθμ.Πρωτ.Οικ. 6/22-01-2025 εγγράφου της υπηρεσίας μας.
35. Το αριθμ. Πρωτ. 16749/2623/21-02-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον Δήμο Λευκάδας με θέμα «Κλήση σε απολογία σχετικά με «Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)» στη θέση «Αλυκές» Λευκάδας»
36. Την από 05-03-2025 αίτηση του Δήμου Λευκάδας με την οποία αιτούνταν παράταση δέκα ημερών για την κατάθεση απολογητικού υπομνήματος.
37. Το αριθμ πρωτ. 4908/24-03-2025 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας με το οποίο υπέβαλε τις απόψεις του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Στις 22-11-2022 πραγματοποιήθηκε έκτακτος έλεγχος από την Ανυφαντή Όλγα, Χημικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας και τον Θωμά Καββαδά, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ/με παράλληλα καθήκοντα στο Τμ. Περιβάλλοντος –Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Λευκάδας, οι οποίοι είναι μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Οικ. 93993/40550/18-11-2022 Απόφαση Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Περ/ντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στον Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου Λευκάδας, που βρίσκεται στην θέση “Αλυκές Λευκάδας, κατόπιν του αριθμ. Πρωτ. 442/08-11-2022 εγγράφου του Ειρηνοδικείου Λευκάδας σχετικά με την διενέργεια αυτοψίας στην θέση “ΑΛΥΚΕΣ” ως προς την υφιστάμενη σήμερα κατάσταση του ΧΑΔΑ.

Συντάχθηκε επί τόπου έκθεση αυτοψίας.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την αυτοψία και τον έλεγχο (σχετ. 15), και λαμβάνοντας υπόψη το απολογητικά υπομνήματα του ελεγχόμενου (σχετ. 18 & 20), **διαπιστώθηκε η κάτωθι παράβαση** των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας:

Ανεξέλεγκτη απόθεση/αποθήκευση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων

Μεγάλη ποσότητα εναποτεθειμένων μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 66 και των άρθρων 4, 34 και 35 του Ν. 4819/21. Η ανωτέρω παράβαση αξιολογήθηκε ως **μέτριας** σοβαρότητας και για την οποία ορίστηκαν οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) της 3930/647/12-02-2024 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ) (σχετ. 30).

Ο Δήμος Λευκάδας δεν υπέβαλε Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με το αριθμ. Πρωτ. Οικ.: 16749/2623/21-02-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας (σχετ.35) κλήθηκε ο Δήμος Λευκάδας σε απολογία και υπέβαλε τις απόψεις του με το (37) σχετικό.

Συνοπτική παράθεση απόψεων του ελεγχόμενου:

Ο Δήμος Λευκάδας στο αριθμ. Πρωτ. 4908/24-03-2025 έγγραφό του αναφέρει ότι:

- α) για τον ελεγχόμενο χώρο έχει εκδοθεί η αριθμ. Πρωτ. 92075/14283/26-11-2014 (ΑΔΑ:7ΒΟΑ7ΛΕ-ΑΔ4) απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ του έργου Προσωρινή αποθήκευση ογκωδών αντικειμένων
- β) υπήρξε σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία για την αποκομιδή ογκωδών και κλάδων η οποία έληξε στις 31-12-2024. Επιπλέον ο ελεγχόμενος αναφέρει ότι σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση αποκαταστάθηκε το 70% του χώρου και προς απόδειξη τούτου επισύναψαν φωτογραφίες
- γ) Έχει τοποθετηθεί σιδερένιο πορτόνι στην είσοδο του χώρου προσωρινής εναπόθεσης ογκωδών υλικών καθώς και 3 φύλακες του χώρου προς έλεγχο πρόληψης και αποφυγής κινδύνου πυρκαγιάς
- δ) Ο ελεγχόμενος έχει προβλέψει προϋπολογισμό 250.000 ευρώ που διατεθούν για την πλήρη συμμόρφωση του Δήμου Λευκάδας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που όρισε η υπηρεσία μας.

Αντίκρουση των απόψεων του ελεγχόμενου

α) Σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του ελεγχόμενου χώρου:

Η αριθμ. Πρωτ. 92075/14283/26-11-2014 (ΑΔΑ:7ΒΟΑ7ΛΕ-ΑΔ4) απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ αφορά το έργο «Προσωρινή αποθήκευση ανακυκλώσιμων υλικών εντός του περιφραγμένου χώρου των εγκαταστάσεων ΒΙΟ-ΚΑ Δήμου Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής» και ουδεμία σχέση έχει η θέση της εν λόγω δραστηριότητας με την θέση όπου βρίσκεται η ελεγχόμενη δραστηριότητα.

β) Ο ελεγχόμενος δεν προσκόμισε τα απαραίτητα αποδεικτικά (π.χ. τιμολόγια) που να αφορούν την αποκομιδή των στερεών αποβλήτων ούτε τη σύμβαση με την ιδιωτική εταιρεία την οποία επικαλείται στο απολογητικό του υπόμνημα. Σημειώνεται ότι κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε μεγάλη ποσότητα ΑΕΚΚ τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται σε ανακύκλωση (σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια, ξύλα, μπάζα εκσκαφών, πόρτες-παράθυρα, στρώματα, κλαδέματα κ.α.).

Η Υπηρεσία μας στα πλαίσια άλλης αυτοψίας στην περιοχή στις 08-04-2025 διαπίστωσε ότι, η ποσότητα των στερεών αποβλήτων και η έκταση που κατελάμβαναν είναι εξίσου μεγάλη με αυτή που είχε διαπιστωθεί κατά την αυτοψία της Υπηρεσίας μας στις 05-02-2024 και σε καμία περίπτωση δε διαπιστώθηκε μόνιμη αποκατάσταση του 70% του χώρου όπως δηλώνεται στο απολογητικό υπόμνημα.

γ) Από τις φωτογραφίες που προσκομίστηκαν καθώς και από την ανωτέρω αυτοψία αποδεικνύεται η τοποθέτηση σιδερένιου πορτονιού το οποίο ήταν ανοιχτό .

δ) Στην ανωτέρω αυτοψία δεν παρατηρήθηκε η φύλαξη του χώρου από υπαλλήλους.

Από τα ανωτέρω δεν προκύπτει συμμόρφωση του Δήμου Λευκάδας με το ΠΔΕ που περιλαμβανόταν στο (30) σχετικό.

Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης

Σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η αρμόδια αρχή προχωρά στην επιβολή κυρώσεων.

Σύμφωνα με τον πίνακα 2 της (Δ) ενότητας του παραρτήματος του ΜΕΣ (σχετ. 12) και της ενότητας (ΙΑ) του προαναφερόμενου παραρτήματος και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της ενότητας (Ε) του προαναφερόμενου Μ.Ε.Σ. η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως **μέτριας** σοβαρότητας, βεβαιώνεται με το παρόν και ακολουθεί εισήγηση προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 για τις παραβάσεις «ΜΕΤΡΙΑΣ» σοβαρότητας, το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το ενάμισο τοις εκατό (1,5%), επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, και παράλληλα δεν μπορεί είναι κατώτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, σύμφωνα με τον Πίνακα 8 του (12) σχετικού. Επιπλέον, σύμφωνα με την Α.Π.:οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) εγκύκλιο, όταν στα στοιχεία της ΑΑΔΕ περιλαμβάνεται μόνο μία από τις δύο παραμέτρους (είτε ο Συνολικός Κύκλος Εργασιών (ΣΚΕ) είτε το Ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδημα (ΕΑΕ)) τότε το ΣΚΕ θεωρείται ίσο με το ΕΑΕ και αντιστρόφως.

Για την **ανωτέρω παράβαση** το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται στα δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ΥΑ (σχετ. 12) λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο (34) σχετικό οικονομικά στοιχεία. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση έως την έκδοση του παρόντος με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), ότι συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος, το ότι υπάρχει μέτριο ιστορικό ελέγχων και ότι το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν μεσαίο.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται πίνακας Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, η δραστηριότητα οφείλει να υποβάλει στην υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης** της παρ.15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση/διορθωτική ενέργεια και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης για να θεωρηθεί πλήρης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιελήφθησαν στο ΠΔΕ.

Σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776Β) :

- Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιείται και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την αρμόδια ελεγκτική αρχή ως επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης
- Στην περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου και η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέχρι τη λειτουργία αυτού. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή.
- Σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ, θα επιβληθούν οι προσήκουσες κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/11, όπως ισχύει και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος του Μ.Ε.Σ. (σχετ. 12) .

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής της και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Πίνακας : Πλάνο διορθωτικών ενεργειών (ΠΔΕ)

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση Σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
	Μεγάλη ποσότητα εναποτεθειμένων μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 66 και των άρθρων 4, 34 και 35 του Ν. 4819/21.	α) Πλήρης καθαρισμός οικοπέδου και προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων απόδειξης της ορθής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, προσκόμιση των παραστατικών που να τεκμηριώνουν την νόμιμη παράδοσή τους προς περαιτέρω διαχείριση β) Για την αποτροπή διάθεσης στερεών αποβλήτων στον ελεγχόμενο χώρο ο Δήμος Λευκάδας θα πρέπει να προβεί σε: • Περίφραξη του γηπέδου του ΧΑΔΑ • Κατασκευή εμποδίων	μέτρια	Έξι (6) μήνες από την παραλαβή του παρόντος

		(αναχώματος, τάφρου) στην είσοδο και εντός του ΧΑΔΑ για την αποτροπή εισόδου σε αυτόν αυτοκινήτων • Σήμανση του χώρου ότι δεν λειτουργεί • Επιτήρηση του χώρου. γ) Ο Δήμος Λευκάδας θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ υποβάλλοντας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 85 του Ν. 4685/20 στην Δ/ση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκ/ νης Διοίκησης Πελ/νήσου-Δυτ. Ελλάδας-Ιονίου Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ	
--	--	--	--

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της (12) σχετικής είναι: ΜΕΣΑΙΟ.

Το παρόν κοινοποιείται στο Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Το παρόν κοινοποιείται και σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για τυχόν δικές τους ενέργειες.

**Ο Αναπληρωτής Δ/ντής
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού**

**Κουτσάκης Ιωάννης
Αγρον. Τοπογράφος Μηχανικός, ΠΕ/Α'**

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Θεματικό Αντ/ρχη ΠΙΝ
κ. Σπυρίδωνα Ιωάννου -Σαμάρια 13 49100-Κέρκυρα
2. Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα, ΤΚ 10192 (για ενημέρωση)
3. Αποκ/νη Διοίκηση Πελ/νήσου-Δυτ. Ελλάδας-Ιονίου
Δ/ση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Εθν. Παλαιοκαστρίτσας-Αλυκές Ποταμού-49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
4. Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδος
Δικαστικό Μέγαρο Λευκάδος
(Για την υπόθεση με αριθμ. 253Β/2022 (Α.Β.Μ. Α 185/2022) με συνημμένα τα σχετ. 31,32,34,35,36,37)
5. Πυροσβεστική Υπηρεσία Λευκάδας
Στο email: leykada@psnet.gr (σχετικό με το Α.Π. 1361 Φ.706.6 /27-09-2024 έγγραφό σας.)
6. Τμ. Πληροφορικής & Εξυπηρέτησης ΠΕ Λευκάδας
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΙΝ)
7. Φορέα Διαχείρισης του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) help.eprm@prv.ypeka.gr