

Ανακοίνωση περίληψης πράξης επιβολής προστίμου κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α')

Με την με α.π.59975/27958/14-07-2025 απόφαση της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Κέρκυρας επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» για τη δραστηριότητα "Πρατήριο Υγρών Καυσίμων" (υποκατάστημα) που βρίσκεται στην ΕΟ Παλαιοκαστρίτσας Τζάβρου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 5, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α') και του άρθρου 1, παράγραφος 8, υποπερίπτωση 1.(ii) της Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/25-06-2010 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ τ.Β' 1039/07-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ειδικότερα το πρόστιμο επιβάλλεται διότι : Κατά τον έλεγχο- δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε από συνεργείο ελέγχου του Τμήματος εκ των Υστέρων ελέγχων και Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Κέρκυρας, στο προαναφερόμενο Πρατήριο Υγρών Καυσίμων που βρίσκεται στην ΕΟ Παλαιοκαστρίτσας Τζάβρου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, το δείγμα πετρελαίου κίνησης που ελήφθη εξετάστηκε από το Β' Τμήμα της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας και βρέθηκε σύμφωνα με την Α' εξέταση ως – «ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, διότι έχει σημείο ανάφλεξης 44,0 °C, αντί του ελαχίστου επιτρεπόμενου ορίου 55,0 °C» και σύμφωνα με την κατ' έφεση εξέταση του Β' Δείγματος: «ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, διότι βρέθηκε να έχει σημείο ανάφλεξης 45,0 °C, αντί του ελαχίστου επιτρεπόμενου ορίου 55,0 °C». Το δείγμα βυτίου που παρελήφθη κατά την δειγματοληψία βρέθηκε σύμφωνα με την κατ' έφεση εξέταση του ως «ΚΑΝΟΝΙΚΟ, ως προς τα εξετασθέντα στοιχεία και πληροί τις σχετικές διατάξεις του Α.Χ.Σ.».